



# IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## ESTUDIO DE CLASE DE LOCALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA: <u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO: <u>07-Jun-2016</u> <u>06-Jun-2017</u>	REV. <u>0</u>
LLENADO POR: <u>Ricardo Martinez Galicia</u>	FRECUENCIA: <u>ANUAL</u>	RO-015-00

### Distribución de la Población:

No. de Tramo: 1 Plano de Referencia: AS Kilometraje Inicial: 12x Kilometraje Final: 13x

Zona de Ubicacion de Tuberia: Rural  Habitacional  Industrial

Numero de Construcciones: 2 Tipo de Construcción: Ind,Rur Distancia del Ducto: 0.14

### Descripción de las Construcciones:

PIQ \_\_\_\_\_

### Tipo de Infraestructura adyacente:

Nivel de Transito: M

No de Barreras Naturales: N

Tipo y Ubicación de Barreras Naturales: N

Clase de Localización Actual: 2

Clase de la Localización resultado de la inspección: 2

Croquis del Plano de Referencia con la revisión de la clase de localización:



### Notas:

- a) Si la Clase de Localización excede la Clase de Diseño (véase el Anexo iii.1 del Manual de Operación), informe inmediatamente a la Gerencia de Operación.
- b) Anexe fotografías, planos, esquemas, o cualquier otro tipo de información que respalde el presente estudio
- c) De acuerdo a la NOM-007-SECRE-2010, el área de estudio es de 1600 m de largo x 200 m de ancho a ambos lados.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12-Jul-2015

Fecha de aprobación: 13-Jul-2015

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez