



REPORTE ANUAL DE SISTEMA DE TIERRAS

IGASAMEX

Sistema: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	Periodo: 07-Jun-2013 al 06-Jun-2014	REV. 0
	Ficha: RO-IE-01-049-000-A1-16	RO-IE-01

Estación:

Cantidad de Varillas: 0

Tipo de Pararrayos:

Estado Físico de Instalaciones

- a) Empalmes mecánicos de cables: correcto con excepciones, que ya estan en proceso de mantenimiento, son narxm y vrk
- b) Varillas de tierra: correcto con excepciones
- c) Registros de varilla: correcto

Valor de Resistencia del Sistema de Tierras: 0 Ω

*Para varillas independientes el valor debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms

*Para varillas en red el valor debe ser menor a 10 ohms

Equipo de Medición

- a) Marca:
- b) Modelo:
- c) No. de Serie:
- d) Fecha de calibración:



Comentarios Generales:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez