



**REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 07-Jun-2013 al 06-Sep-2013	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 07-Feb-2014	<b>Ficha:</b> RO-OD-02-049-000-M3-61	<b>RO-OD-02</b>

**Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion)** inyeccion

**Capacidad del tanque (gal)** 57

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

Mecanismo de flotador	15	
Empaque de indicador		<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador		<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica		<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica		<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1	
Válvula de llenado		<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección		<input checked="" type="checkbox"/>
Controlador		<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel		<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida		<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas		<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas		<input checked="" type="checkbox"/>

**RECARGA**

Fecha de ultima recarga	06 - Junio - 2013	
Cantidad de odorante agregado		<input checked="" type="checkbox"/>

**Describe actividades realizadas**

**COMENTARIOS GENERALES**

El odorizador se encuentra en la interconexion que es la red de distribución de gas natural en el parque queretaro, nuestro mantenimiento consiste en revisar que los usuarios de este producto puedan detectar el olor a gas por si llegara a ver una fuga pero estamos concientes que la normatividad no lo exige es un plus que

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jul-2014

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Ricardo Martinez Galicia

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez