



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. PERIODO: 11-Nov-2015 10-Feb-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros en buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas en buenas condiciones
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares en buenas condiciones
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-30
 Proximo llenado 2016-06-29
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-06-30
 Proximo llenado 2016-06-29
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 14-Mar-2016
Fecha de aprobación: 14-Mar-2016
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Autorizado por: Guillermo Hernandez Morales



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. | PERIODO: | 11-Nov-2015 10-Feb-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Mateo Guapo Cerca | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | PENDIENTE INSTALACION |
| Sistema de tierras | PENDIENTE INSTALACION |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Soportería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2015-06-30 |
| Proximo llenado | 2016-06-29 |
| Capacidad: | 6 |

Observaciones:
PENDIENTE INSTALACIÓN TIERRAS FISICA Y PARARRAYOS

Usuario: Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Soportería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2015-06-30 |
| Proximo llenado | 2016-06-29 |
| Capacidad: | 6 |

OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 14-Mar-2016
Fecha de aprobación: 14-Mar-2016
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Autorizado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. | PERIODO: | 11-Nov-2015 10-Feb-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Mateo Guapo Cerca | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: Unifoods SA de CV.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Sopotería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2015-06-30 |
| Proximo llenado | 2016-06-29 |
| Capacidad: | 6 |
| Observaciones: | OK |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 14-Mar-2016

Fecha de aprobación: 14-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Autorizado por: Guillermo Hernandez Morales