



SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CHEMIPLASTICA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/05/2012
Proximo llenado	30/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/12/2012
Proximo llenado	30/12/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14/08/2012 03:47:02p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/08/2012 11:26:32a.m.  
**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MONSANTO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/05/2012
Proximo llenado	30/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14/08/2012 03:47:02p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/08/2012 11:26:32a.m.  
**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal