



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2015 10-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 7.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 34.55

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.1077

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
Odorización Adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,237

Fecha de registro: 12-Aug-2015

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2015	10-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,237

Fecha de registro: 12-Aug-2015

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales