



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: 11-Feb-2015 10-Aug-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: ANTES DE INTERCONEXION
 VCC-CSE (volts): -1.72
 VCA-CSE (volts): 0.09
 Observaciones: --ANTES DE INTERCONEXION-----



Numero: 2
 Ubicación: DESPUES DE PATIN DE MEDICION
 VCC-CSE (volts): -1.43
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: --DESPUES DE PATIN DE MEDICION-----



Numero: 3
 Ubicación: DESPUES DE MEDICION
 VCC-CSE (volts): -1.24
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: --SALIDA DE INTERCONEXION-----




Numero: 4
 Ubicación: CHEMIPLASTICA
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: ----CASETA CHEMIPLASTICA-----




Numero: 5
 Ubicación: MONSANTO
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: ----CLIENTE MONSANTO-----



Numero: 6
 Ubicación: DIPASA
 VCC-CSE (volts): -1.43
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: ----CLIENTE DIPASA-----



Numero: 7
 Ubicación: UNIFOODS
 VCC-CSE (volts): -1.55
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: ----CLIENTE UNIFOODS-----



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Aug-2015
 Fecha de aprobación: 04-Aug-2015
 Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
 Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2015 10-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA ENTRADA EMR	CORRECTOS	AIPLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA SALIDA PATIN DE MEDICION	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA ENTRADA PATIN REGULACION	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA SALIDA PATIN DE MEDICION	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
CHEMIPLASTICA	MICARTA ENTRADA EMR	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
CHEMIPLASTICA	CHEMIPLASTICA MICARTA SALIDA EMR	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
MONSANTO	CHEMIPLASTICA MICARTA ENTRADA EMR MONSANTO	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
MONSANTO	MICARTA SALIDA EMR MONSANTO	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
DIPASA	MICARTA ENTRADA EMR DIPASA	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
DIPASA	MICARTA SALIDA EMR DIPASA	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
UNIFOODS	MICARTA ENTRADA EMR UNIFOODS	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE
UNIFOODS	MICARTA SALIDA EMR UNIFOODS	CORRECTOS	AISLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	04-Aug-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	04-Aug-2015
			Elaborado por:	Mateo Guapo Cerca
			Aprobado por:	Hernán Arias Morales