




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Alejandro Campos Hernandez FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007

Equipo empleado: FLUKE 744
 Fecha de calibración: 05/07/2012
 Certificado de calibración: 21044

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: ANTES DE INTERCONEXION
 VCC-CSE (volts): -1.64
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: SE UBICA ANTES DE IN TRECONEXION



Numero: 2
 Ubicación: DESPUES DE MEDIDOR
 VCC-CSE (volts): -1.16
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: SE UBICA EN CASETA DE INTERCONEXION DESPUES DE MEDIDOR



Numero: 3
 Ubicación: DESPUES DE ITERCONEXION
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 0.02
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE INTRECONEXION



Numero: 4
 Ubicación: CASETA CHEMIPLASTICA
 VCC-CSE (volts): -1.55
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: SE UBICA FUERA DE LA CASETA DE USUARIO CHEMIPLASTICA



Numero: 5
 Ubicación: CASETA MONSATO
 VCC-CSE (volts): -1.54
 VCA-CSE (volts): 0.03
 Observaciones: SSE UBICA EN FUERA DE LA CASETA DE USUARIO MONSANTO



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CHEMIPLASTICA	Aisla bien	Aisla bien	ANTES DLE FILTRO "Y"
INTERCONEXION	Aisla bien	Aisla bien	SE ANTES DE FILTRO COALECENTE
MONSANTO	Aisla bien	Aisla bien	ANTES DLE FILTRO "Y"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/02/2013 03:13:38p.m.
 Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:37:07a.m.
 Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal