



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

**TAG:** 2.01 **CHEMIPLASTICA**

**Modelo:** 342

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Correctos  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 22 psig  
Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: NO CUENTA CON PILOTO EL REGULADOR



**TAG:** 2.02 **CHEMIPLASTICA**

**Modelo:** 342

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Correctos  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 22 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: NO CUENTA CON PILOTO EL REGULADOR



**TAG:** 1.01 **INTERCONEXION**

**Modelo:** 130 EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Correctos  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 600 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: \_\_\_\_\_



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/08/2012 10:42:09a.m.

**Fecha de aprobación:** 11/08/2012 11:46:38a.m.

**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

**TAG:** 1.02 **INTERCONEXION**

**Modelo:** 130 EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 500 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: \_\_\_\_\_



**TAG:** 1.03 **INTERCONEXION**

**Modelo:** 130 EZR


**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 600 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: \_\_\_\_\_



**TAG:** 1.04 **INTERCONEXION**

**Modelo:** 130 EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 500 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: \_\_\_\_\_



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/08/2012 10:42:09a.m.

**Fecha de aprobación:** 11/08/2012 11:46:38a.m.

**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

**TAG:** 3.01 **MONSANTO**

**Modelo:** 130 EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 38 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**TAG:** 3.02 **MONSANTO**

**Modelo:** 130 EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 0 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/08/2012 10:42:09a.m.

**Fecha de aprobación:** 11/08/2012 11:46:38a.m.

**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal