



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | <u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Agosto 2012</u> | REV. 0 RO-011 |
| LLENADO POR: | <u>Alejandro Campos Hernandez</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | |

Usuario: CHEMIPLASTICA

Modelo: KN 2FXTV1U1

Punto de ajuste en placa: 35 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: INTERCONEXION

Modelo: KN 3J1V1U1

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: MONSANTO

Modelo: KN 3J1V1U1

Punto de ajuste en placa: 49 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 10/08/2012 04:34:30p.m.

Fecha de aprobación: 11/08/2012 11:43:59a.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal