



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Molinos Azteca de Chalco

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buenas condiciones
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	no aplica
Sopotería	ok
Manómetros	en buen estado
Área en general	ok



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	09/11/2011
Proximo llenado	09/11/2012

**Observaciones:**

Se observa un manometro con la mica dañada, requiere cambio del mismo

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20/11/2012 04:25:06p.m.  
**Fecha de aprobación:** 20/11/2012 05:24:48p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez