



**IGASAMEX**

**REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>02/11/2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>			<b>RO-014</b>

**Descripción general de condición anormal**

No sella valvula de Alivio

**Ubicación:** Tuberia de Acero

**Causa aparente** Fatiga de piezas metalicas

**Efectos** No sella valvula de Alivio

**Acción correctiva** Cambio de equipo/material

**Observaciones**

El día 2 de Noviembre del año en curso, se programo con el Ing. Roberto Trujillo el cierre de la válvula por ser día festivo y evitar algún relevo de válvula. Por lo que se cerró la válvula a la entrada del primer paso de regulación y a la salida de la FMR, se observa que la válvula de alivio no selló correctamente ya que con 14.22

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/11/2012 11:03:21a.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/11/2012 03:27:46p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez