



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal		RO-014

Descripción general de condición anormal

fallo de Valvula controladora

Ubicación: Equipos _____

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques) _____

Efectos Desfogue de válvula de seguridad _____

Acción correctiva Mantenimiento correctivo _____

Observaciones

El día 14 de diciembre del año en curso, se programo con el Ing. Roberto Trujillo el cierre de la válvula por ser día festivo y evitar algún relevo de válvula. Por lo que se cerró la válvula a la entrada del primer paso de regulación y a la salida de la FMR se observa que la válvula de alivio no selló correctamente ya que con

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____