



SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Julio Arturo Mora Gonzalez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	NO
Sistema de tierras	OK (1.4 OHM)
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	NO APLICA
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	31/01/2012
Proximo llenado	31/01/2013

Observaciones:

TODO ACORDE AL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14/09/2012 09:57:12a.m.
Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:35:14p.m.
Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
Aprobado por: Nefalí López