



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2014	15-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": MAVSA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
no aplica el reporte al sistema

8.- Evidencia:



NO APLICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,260

Fecha de registro: 16-Feb-2015
Fecha de aprobación: 23-Feb-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2014	15-Jan-2015	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

--	--	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,260

Fecha de registro: 16-Feb-2015

Fecha de aprobación: 23-Feb-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez