



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jul-2016	15-Oct-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	REGULAR		
Observaciones:			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Oct-2016

Fecha de aprobación: 31-Oct-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez