



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 16-Apr-2014 15-Jul-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1:** VRP1 **MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: REGULAR  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2014  
 Fecha de aprobación: 14-Nov-2014  
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro  
 Aprobado por: Neftalí López