



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 16-Jul-2015 15-Oct-2015
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0

RO-006

TAG1: VRP-01 **MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV**
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS
 Estado fisico: REGULAR
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Oct-2015
 Fecha de aprobación: 27-Oct-2015
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez