



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PVR-01 Molinos Azteca de Veracruz SA de CV
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Es un solo regulador, operando OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/04/2012 09:25:45p.m.
 Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:35:47a.m.
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
 Aprobado por: Nefalí López