



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PVR-01 MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE C

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: OPERANDO OK.
ÚNICO REGULADOR OPERANDO AL 100%
Serie 15365001; Colada S/N; Marca Fisher; Modelo
EZR; Tamaño 2"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14/09/2012 10:25:33a.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:19:31p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Neftalí López