



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PVR-01 MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE C
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: ÚNICO REGULADOR OPERANDO AL 100% Serie
15365001; Colada S/N; Marca Fisher; Modelo FZR;
Tamaño 2"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16/10/2012 07:06:59a.m.
 Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:19:23p.m.
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
 Aprobado por: Nefalí López