



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: VPR-01 MAVSA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Condiciones regulares
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/10/2013 09:04:37p.m.
 Fecha de aprobación: 01/11/2013 01:53:06p.m.
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Nefalí López