



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>16-Oct-2014 15-Oct-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: MAVSA

Modelo: CONSOLIDATED

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 70 psig

Observaciones:

OK



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Oct-2014

Fecha de aprobación: 20-Oct-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez