



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) | PERIODO: | 01-Apr-2016 30-Jun-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Bruno Federico Garcia Consuelos | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| TAG1: | PCV-01 | Cliente: | MASECA MTY |
| Punto de ajuste: | 72 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUEN ESTADO | | |
| Observaciones: | ok | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| TAG2: | PCV 02 | Cliente: | MASECA MTY |
| Punto de ajuste: | 78 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 21-Sep-2016

Fecha de aprobación: 26-Sep-2016

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández