



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: 01-Apr-2014 30-Jun-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV 01 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto
 Estado fisico: CONDICIONES REGULARES
 Observaciones: SE CAMBIARA POR UN EZR

TAG2: pCV 02 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 72 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto
 Estado fisico: correcto
 Observaciones: ninguna

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 18-Oct-2014
Fecha de aprobación: 30-Oct-2014
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández