



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: 01-Jan-2015 31-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV 01 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: _____

TAG2: PCV 02 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 72 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Jan-2015
Fecha de aprobación: 03-Feb-2015
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández