



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Mar-2012 30-May-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Condiciones regulares
 Observaciones: DEBIDO AL ARREGLO DE LA LINEA 1 NO SE PUUDO VERIFICAR EL SELLO, SE VERIFICARA EN EL PROXIMO PARO DE LA

TAG2: PCV-02 MASECA MTY
 Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández