



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: MASECA MTY

Modelo: MERCER VALVE

Punto de ajuste en placa: 90 psig

Punto de ajuste encontrado: 90 psig

Observaciones:

---



---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21/09/2012 07:28:02p.m.

Fecha de aprobación: 27/09/2012 11:06:37a.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Hernán Arias Morales