



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>01-Oct-2013 30-Sep-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>runo Federico Garcia Consuelc</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: MASECA MTY

Modelo: MERCER VALVE

Punto de ajuste en placa: 90 psig

Punto de ajuste encontrado: 89 psig

Observaciones:

FUNCIONA CORRECTAMENTE



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Oct-2013

Fecha de aprobación: 02-Oct-2014

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelc

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández