



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: MASECA MTY

Modelo: MERCER VALVE

Punto de ajuste en placa: 90 psig

Punto de ajuste encontrado: 91 psig

Observaciones:  
FUNCIONANDO CORRECTAMENTE


---



---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/09/2013 03:40:03p.m.

Fecha de aprobación: 30/09/2013 04:25:17p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández