



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>01-Oct-2014 30-Sep-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>runo Federico Garcia Consuelc</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: Maseca Mty.

Modelo: MERCER VALVE

Punto de ajuste en placa: 90 psig

Punto de ajuste encontrado: 90 psig

Observaciones:

---



---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Oct-2014

Fecha de aprobación: 30-Sep-2015

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelc

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández