



IGASAMEX


REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Sergio Alberto Tellez Guerra</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: MULTIMETRO FLUKE 787
 Fecha de calibración: 17/05/2012
 Certificado de calibración: 201205095

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: ANTES DE ERM
 VCC-CSE (volts): -1.13
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
MOLINOS AZTECA RIO BRAVO	Aísla bien	Aísla bien	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 06:05:17p.m.
 Fecha de aprobación: 12/07/2013 11:01:51a.m.
 Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández