



SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	NO CUENTA CON EL
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	BIEN



Extintores:

Estado físico	EXCELENTE CONDICIONES
Nivel de presión	BIEN
Fecha de llenado	31/01/2012
Proximo llenado	31/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 03:23:05p.m.

Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:46:21p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Nefalí López