



| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | Abril 2012 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Rolando Velazquez Ramirez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Letreros | BUEN ESTADO |
| Pararrayos | NO CUENTA CON ELLOS |
| Sistema de tierras | NO CUENTA CON EL |
| Bardas y puertas | BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | BUENA CONDICION |
| Paneles solares | N/A |
| Sopotería | BUEN ESTADO |
| Manómetros | BIEN |
| Área en general | BIEN |



Extintores:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Estado físico | EXCELENTE CONDICIONES |
| Nivel de presión | BIEN |
| Fecha de llenado | 31/01/2012 |
| Proximo llenado | 31/01/2013 |
| Observaciones: | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 13/09/2012 03:27:42p.m.

Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:46:40p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Neftalí López