



SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	NO CUENTA CON EL
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	Bien



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	31/01/2012
Proximo llenado	31/01/2013

Observaciones:

los extintores se encuentran vencidos

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/02/2013 02:49:55p.m.
Fecha de aprobación: 01/03/2013 06:53:17p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López