



| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | Marzo 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Rolando Velazquez Ramirez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Letreros | BUEN ESTADO |
| Pararrayos | NO CUENTA CON ELLOS |
| Sistema de tierras | NO CUENTA CON EL |
| Bardas y puertas | BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | BUENA CONDICION |
| Paneles solares | N/A |
| Sopotería | BUEN ESTADO |
| Manómetros | BIEN |
| Área en general | BUEN ESTADO |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | BIEN |
| Fecha de llenado | 13/02/2013 |
| Proximo llenado | 13/02/2014 |

Observaciones:

El extintor es temporal por manto de los equipos instalados en caseta

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 01/04/2013 07:34:59a.m.
Fecha de aprobación: 08/04/2013 08:21:33p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Neftalí López