



SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	NO CUENTA CON EL
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	06/04/2013
Proximo llenado	06/04/2014

Observaciones:

se realiza trabajos de pintura a la cmr 26-06-13

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/06/2013 05:16:34p.m.
Fecha de aprobación: 01/07/2013 11:13:42a.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López