



| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | Julio 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Rolando Velazquez Ramirez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Letreros | BUEN ESTADO |
| Pararrayos | NO CUENTA CON ELLOS |
| Sistema de tierras | NO CUENTA CON EL |
| Bardas y puertas | BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | BUENA CONDICION |
| Paneles solares | N/A |
| Sopotería | BUEN ESTADO |
| Manómetros | BIEN |
| Área en general | BUEN ESTADO |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------|
| Estado físico | BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | ADECUADO |
| Fecha de llenado | 06/04/2013 |
| Proximo llenado | 06/04/2014 |
| Observaciones: | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 16/07/2013 01:00:36p.m.
Fecha de aprobación: 18/07/2013 03:21:07p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López