



SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA-CHINAMECA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	NO CUENTA CON EL
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	06/04/2013
Proximo llenado	06/04/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/10/2013 10:20:57a.m.
Fecha de aprobación: 31/10/2013 01:23:00p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López