



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-May-2016 31-Jul-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Entrada a caseta de regulación.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 113.30

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

ESTE SISTEMA ESTA ODORIZADO POR PEMEX.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,261

Fecha de registro: 01-Aug-2016

Fecha de aprobación: 03-Aug-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-May-2016	31-Jul-2016	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,261

Fecha de registro: 01-Aug-2016

Fecha de aprobación: 03-Aug-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez