



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | 01-Feb-2016 30-Apr-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alejandro Tolentino Reyes | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| TAG1: | PRV-01 | Cliente: | MASECA-CHINAMECA |
| Punto de ajuste: | 120 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | REGULAR |
| Estado fisico: | BUEN ESTADO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| TAG2: | PRV-02 | Cliente: | MASECA-CHINAMECA |
| Punto de ajuste: | 55 psig | Placa de datos: | SI |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | REGULAR |
| Estado fisico: | BUEN ESTADO | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 01-May-2016
 Fecha de aprobación: 02-May-2016
 Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez