



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Aug-2016 31-Oct-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PRV-01</b>	Cliente:	<b>MASECA-CHINAMECA</b>
Punto de ajuste:	120 psig	Placa de datos:	N0
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	REGULAR		
Observaciones:	OK		

<b>TAG2:</b>	<b>PRV-02</b>	Cliente:	<b>MASECA-CHINAMECA</b>
Punto de ajuste:	55 psig	Placa de datos:	N0
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	REGULAR		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2016

Fecha de aprobación: 28-Oct-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez