



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Nov-2014 31-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PRV-01 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CONDICIONES REGULARES

Observaciones: Datos grabados en el cuerpo de la valvula fisher  
667D mx 15825

**TAG2:** PRV-02 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CONDICIONES REGULARES

Observaciones: Esta valvula presenta fuga en los reguladores  
de alta datos en el cuerpo de válvula 667D mx  
13828

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Feb-2015

**Elaborado por:** Alejandro Tolentino Reyes

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez