



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | 01-May-2015 31-Jul-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alejandro Tolentino Reyes | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: PRV-01 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 120 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: REGULAR

Observaciones: _____

TAG2: PRV-02 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 55 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: REGULAR

Observaciones: _____

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 30-Jul-2015

Fecha de aprobación: 31-Jul-2015

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez