



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | 01-Aug-2015 31-Oct-2015 | REV. 0 RO-006 |
| LLENADO POR: | Alejandro Tolentino Reyes | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | |

TAG1: PCV-01 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 120 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: REGULAR

Estado fisico: REGULAR

Observaciones: OK

TAG2: PRV-02 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: REGULAR

Estado fisico: REGULAR

Observaciones: OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 09-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez