



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2012</u>	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PRV-01 MASECA-CHINAMECA
 Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: No
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Condiciones regulares
 Observaciones: datos meacados sobre el cuerpo de la
valvula:fisher_667D_mx15825

TAG: PRV-02 MASECA-CHINAMECA
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: No
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: datos sobre cuerpo de valvula:fisher 667D,
mx-13828

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14/09/2012 03:00:33p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:27:10p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López