



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-006</b>
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

**TAG:** PRV-01 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG:** PRV-02 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: Presenta fuga en piloto  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30/06/2013 05:25:00p.m.  
**Fecha de aprobación:** 01/07/2013 11:13:27a.m.  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Aprobado por:** Nefalí López