



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>01-Nov-2015 31-Oct-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Tolentino Reyes</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: MASECA

Modelo: VALVULA DE SEGURIDAD

Punto de ajuste en placa: 135 psig

Punto de ajuste encontrado: 200 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Nov-2015

Fecha de aprobación: 01-Nov-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez