


**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Hersmex, S. de R.L. de C.V PERIODO: 12-Jun-2014 11-Sep-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** HERSHEYS ESCOBEDO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Buen estado  
 Pararrayos No hay  
 Sistema de tierras Ok  
 Bardas y puertas Bues estado  
 Pintura de tubería Condiciones regulares  
 Paneles solares N/A  
 Soportería Ok  
 Manómetros Ok  
 Área en general Ok



**Extintores:**

Estado físico Buen estado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2013-06-30  
 Proximo llenado 2014-06-30  
 Observaciones:

Se debe reemplazar el extintor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 05-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 23-Jan-2015  
**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández