



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Hermex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	12-Sep-2015	11-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: HERSHEY ESCOBEDO

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-11-30
Proximo llenado	2016-11-30
Capacidad:	0

Observaciones:

Se coloca extintor con recarga en Nov 2015

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Dec-2015

Fecha de aprobación: 04-Jan-2016

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández